

Российская Федерация
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Центр образования Смородинский»
(МКОУ «Центр образования Смородинский»)
301626, Тульская область, Узловский район, село Смородино, д. 220
телефон 8(48731) 9-81-30; E-mail: smorodinskiy.uzl@tularegion.org

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения
угрозы пожара и взрыва

«11» марта 2024 г.

№ 3

Комиссия в составе:

Директор МКОУ «Центр образования Смородинский» И.В. Попович

Заведующий структурным подразделением Криворукова Е.А.

Специалист по охране труда Уланова Н.А.

Составлен настоящий акт в том, что «11» марта 2024г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий МКОУ «Центр образования Смородинский», расположенных по адресу: Тульская область, Узловский район, село Смородино, д. 220; д. 216А

Характеристика здания с пребыванием людей:

здание школы-степень огнестойкости-2,;этажность-1; количество эвакуационных выходов-2;

система оповещения людей о пожаре: звуковым сигналом;

количество человек, подлежащих эвакуации -32, из них детей 24 учащихся;

здание детского сада- степень огнестойкости-2; этажность-2; количество эвакуационных выходов-6;

система оповещения людей- звуковым сигналом;

количество человек, подлежащих эвакуации- 41, из них- 29 воспитанника.

В ходе тренировки установлено следующее:

Условное место возникновения пожара: коридор

Вызов пожарной охраны сделан (условно, кем): Улановой Н.Н. заведующий хозяйством.

Действие персонала (согласные, не согласные): сотрудники МКОУ «Центр образования Смородинский»

согласны

Действовали согласно утвержденному плану эвакуации на случай возникновения пожара в здании

Действия людей (организованные, не организованные): **организованные.**

Направление движения людей согласно эвакуационным выходам: **согласно утверждённому плану эвакуации.**

Проверка наличия персонала по списку:

Персонал в количестве **12; 7 человек** прибыл к месту эвакуации

Проверка списочного состава воспитанников по списку:

Воспитанники в количестве **24, 29 человека** прибыли к месту эвакуации

Время эвакуации: **8 минут**

Наличие списков эвакуируемых: **в наличии**

Количество используемых эвакуационных выходов в здании: 6; 2

На момент эвакуации установлены следующие нарушения: **нарушения не выявлены**

Оценка действий обслуживающего персонала: **удовлетворительная**

Подписи членов комиссии:

Попович И.В.

Криворукова Е.А.

Уланова Н.В.